



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель акима

Балхашского района

Ж.Жунисбеков

» _____ 2021г.

**Паспорт готовности объекта
к отопительному периоду 2021-2022 годов**

1. Адрес объекта и характеристика Алматинская область, Балхашский район, село Баканас, трехэтажное, бетонное.
(адрес, этажность, материал стен, количество квартир)
2. Наименование объекта Государственное коммунальное учреждение «Школа-гимназия имени Б.Бейсекбаева с дошкольным мини центром» государственного учреждения «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области».
3. Руководитель учреждения (организации) Алимбаева Жайдары Даупасовна
4. Вид отопления и топлива, наличие топлива - топливо солярка
5. Отапливаемая площадь 4080,м2
6. Ремонт системы отопления – 2005г
7. Промывка системы отопления - да
8. Подпитка для системы отопления (централизованная), расширительный бак емкость для подпитки к системе отопления 80 литр
9. Обследование отопительного котла (номер, дата) _____
10. Наличие резервного котла (шт.) нет
11. Наличие автономного генератора есть его готовность готов
12. Наличие емкостей 4 (шт.) объем емкости – 33000 литр
местонахождение емкости (надземный, подземный) надземный, подземный
оградка (есть, нету) есть состояние емкости нормальное
13. Калибровочная таблица (есть, нету) есть действителен до 2022год метр шток, ареометр (есть, нету) есть
14. Проведенные ремонтные работы по зданию отремонтировано-побелка краска
15. Состояние системы водоснабжения и водоотведения работает
16. Электроснабжение работает- удовлетворительное
17. Система вентиляции - есть

продолжение на обратной стороне

18. Вывод комиссии: _____
(с указанием адреса объекта)

19. Примечания: _____

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Балхашского района



Р.М.Манат
Ф.И.О.

Руководитель школа-гимназия им.Б.Бейсекбаева
(наименование организации)



Ж.Д.Алимбаева
Ф.И.О.

Представитель противопожарной службы



А.Б.Сабанбаев
Ф.И.О.

Представитель ТОО «Нәсіп»
(наименование обслуживающей организации)



І.Т.Қажымұханұлы
Ф.И.О.

Представитель « Балқаш Таза Су»
(наименование водопользователя)



Б.Б.Жебегенов
Ф.И.О.

Представитель РЭС БРЭС
(должность)



А.Кегенбаев
Ф.И.О.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель акима
Балхашского района
Ж. Джунусбеков
» _____ 2022г.

**Паспорт готовности объекта
к отопительному периоду 2022-2023 годов**

1. Адрес объекта и характеристика Алматинская область, Балхашский район, село Баканас, трехэтажное, бетонное.
(адрес, этажность, материал стен, количество квартир)
2. Наименование объекта Государственное коммунальное учреждение «Школа-гимназия имени Б.Бейсекбаева с дошкольным мини центром» отдела образования Балхашского района
3. Руководитель учреждения (организации) Алимбаева Жайдары Даупасовна
4. Вид отопления и топлива, наличие топлива - топливо солярка
5. Отапливаемая площадь 4080 м2
6. Ремонт системы отопления – 2021 (2005г)
7. Промывка системы отопления - да
8. Подпитка для системы отопления (централизованная), расширительный бак емкость для подпитки к системе отопления 80 литр
9. Обследование отопительного котла (номер, дата) калибровочная таблица-100522059170 2005г
10. Наличие резервного котла (шт.) нет
11. Наличие автономного генератора есть его готовность готов
12. Наличие емкостей 4 (шт.) объем емкости – 34914 литр
местонахождение емкости (надземный, подземный) надземный, подземный
оградка (есть, нету) есть состояние емкости нормальное
13. Калибровочная таблица (есть, нету) есть действителен до 2027 год метр шток, ареометр (есть, нету) есть
14. Проведенные ремонтные работы по зданию отремонтировано-побелка краска
15. Состояние системы водоснабжения и водоотведения работает
16. Электроснабжение работает- удовлетворительное
17. Система вентиляции - есть

18. Вывод комиссии: _____
(с указанием адреса объекта)

продолжение на обратной стороне

19. Примечания: _____

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Балхашского района


(подпись, печать) Р.М.Манат
Ф.И.О.

Руководитель средняя школа им.Б.Бейсекбаева
(наименование организации)


(подпись, печать) Ж.Д.Алимбаева
Ф.И.О.

И.о. представитель противопожарной службы


(подпись, печать) А.Б.Сабанбаев
Ф.И.О.


Представитель _____
(наименование обслуживающей организации котлов, должность)


(подпись, печать) Ф.Б. Бердикулов
Ф.И.О.

Представитель « Балқаш Таза Су »
(наименование водоканала)


(подпись, печать) Б.Б.Жебегенов
Ф.И.О.

Представитель РЭС Чегельшик БРЭ
(должность)


(подпись, печать) А.Кегенбаев
Ф.И.О.

Акт ввода в эксплуатацию объекта основных средств

Алматинская область,

Комиссия из представителей сторон, ИП «NUR 001», ФИО Рысмахан Н.А. "Отдел образования по ФИО _____ Управления образования Алматинской области, района, директора школы

ФИО _____, (иные лица)

назначенная распоряжением директора ИП «NUR 001» Рысмахан Нурзата № 12 от 01.01.2021года, ознакомившись с работой по установке кнопки тревожной сигнализации

(наименование объекта основных средств)

Смонтированным в: "Отдел образования по Болхоев (район,город) образования Алматинской области,

осмотрев техническую составляющую, представленную ИП «NUR 001» в _____. _____.2021г., установила:

1. Все оборудования соответствуют заявленным требованиям
2. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом и с соблюдением Правил техники безопасности. Объект основных средств соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.
3. Система тревожной кнопки смонтирована согласно ППРК №305 от 06.05.2021года
4. Тревожная кнопка скрытым образом передала сигнал на ПЦН(ППК).

Выводы:

1. Кнопку тревожной сигнализации ввести в эксплуатацию

(наименование объекта основных средств)

по адресу: _____ с " ____ " _____ 2021г.

Подписи сторон и печати.

Директор ИП «NUR 001»

Рысмахан Н.А.



(подпись) М.П.

Уполномоченное лицо со стороны заказчика

Алибаев Н.Д.

(Ф.И.О.)

Аманжол

(подпись)